

CFPコミュニケーションプログラム 意見公募結果報告書

報告日					
意見公募実施期間		2013年2月27日 ~ 2013年3月5日			
PCR原案受付番号		PDE-043-03			
製品の属する分類		【第3版】消火器			
意見番号	NO.	該当項目	御意見の内容	御意見の理由	御意見に対する考え方
1	2-1	製品種別	①～⑤に示すような機能上および構造上の分類があるとありますが、炭酸ガス消火器は対象に含まれないのでしょうか。	弊社では、電気設備からの万が一の出火に備え、消火のために炭酸ガス消火器を配備しているため。	今回申請の「【第3版】消火器」の基になっておりますPCR(認定PCR番号:PA-BA-02、対象製品:消火器)についても、「炭酸ガス消火器」は対象に含めておりませんでした。今回の改訂版申請に関しましても、「炭酸ガス消火器」の製造工程および市場占有率を勘案して対象外といたしました。
2					
3					
4					
5					